

Radom, dnia 19.04.2023 r.

DE-R/2891 / 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą
w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom.

Telefon: 48 384 03 66, 48 384 03 98,
e-mail: zarzadrsm@rsm.radom.pl, strona internetowa: www.rsm.radom.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego.

Opis przedmiotu zamówienia nr 1

- 1/ Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 15 mm – zawory termostaticzne, dynamiczne z głowicami termostaticznymi cieczowymi z ogranicznikiem temperatury/+16 szt 89
- 2/ Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 15 mm – zawory odcinające szt 89
- 3/ Dostawa i montaż zaworów odcinających pod pionowych o średnicy nominalnej 20 mm z możliwością spustu wody (zasilanie i powrót) szt 14

Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Budynek R.S.M przy ul. Prądzyńskiego 2 w Radomiu

Opis przedmiotu zamówienia nr 2

- 1/ Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 15 mm – zawory termostaticzne, dynamiczne z głowicami termostaticznymi cieczowymi z ogranicznikiem temperatury/+16 szt 224
- 2/ Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 15 mm – zawory odcinające szt 224

3/ Dostawa i montaż zaworów odcinających pod pionowych o średnicy nominalnej 20 mm z możliwością spustu wody (zasilanie i powrót) szt 31

Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Budynek R.S.M przy ul. Bema 5 w Radomiu

Przewidywany zakres prac dla wymienionych lokalizacji Nr 1 i 2

- 1/ Spuszczenie wody z instalacji c.o
- 2/ Demontaż istniejących zaworów wraz z pół śrubunkami i ich utylizacja
- 3/ Montaż nowych zaworów termostatycznych, dynamicznych o średnicy nominalnej 15 mm ze śrubunkiem /zawory firmy Danfoss, z głowicami termostatycznymi cieczowymi z ogranicznikiem temperatury/ +16/, wraz z regulacją instalacji zgodnie obowiązującymi przepisami
- 4/ Montaż nowych zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 15 mm – zawory odcinające
- 5/ Montaż zaworów odcinających pod pionowych o średnicy nominalnej 20 mm z możliwością spustu wody (zasilanie i powrót)
- 6/ Montaż zaworów do instalacji c.o, łącznie z przeprowadzeniem koniecznych prac przygotowawczych, dostosowanie lub wymiana gałązek grzejnikowych oraz zastosowanie materiałów dodatkowych i uszczelniających wynikających ze specyfiki montażu w konkretnym miejscu.
- 7/ Ustawienie nastaw regulacji hydraulicznej na zaworach zgodnie z wykonanym doborem nastaw.
- 8/ Założenie elementów zabezpieczających/plomb/.
- 9/ Napełnienie instalacji i wykonanie próby szczelności.
- 10/ Wykonanie próby działania.
- 11/ Wyposażenie każdego mieszkania w szczegółową instrukcję obsługi głowic termostatycznych i racjonalnego wykorzystania ciepła.

Wymagania Zamawiającego od Wykonawcy – spełnienia następujących warunków:

1. Formularz ofertowy powinien zawierać cenę ryczałtową netto w złotych bez podatku VAT za wykonanie zamówienia.
2. Należny podatek VAT.
3. Cenę ryczałtową brutto wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Okres gwarancji na wykonane roboty (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi 24 miesiące).
6. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót związane z realizacją przedmiotu zamówienia
7. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach : drogą pocztową lub złożyć w siedzibie Zamawiającego , przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2023.do godz 10.00 .Termin wykonania prac do dnia 31.07.2023.

Wykonawca przed przystąpieniem do składania oferty, powinien wykonać skróconą inwentaryzację zakresu przedstawionych prac. Oferty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem „Oferta” i tytuł postępowania na wybrane zadanie

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeczmarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Pełnomocnik Zarządu
Główny Księgowy
Agnieszka Druszczyńska

PREZES ZARZĄDU

Karolina Czerwonka-Domagata

RSM